



TÜVRheinland®

ZERTIFIKAT  
CERTIFICATE

EC Type-Examination Certificate

Registration No.: 01/205/0704/09

<b>Prüfgegenstand Product tested</b>	Logikeinheit für Sicherheitsfunktionen Logic unit to ensure safety functions  Sicherheitsschaltgerät zur Drehzahlüberwachung / Safety Relay for speed monitoring	<b>Zertifikats- inhaber Licence holder</b>	Rockwell Automation Inc. 1201 South Second Street Milwaukee, WI 53204 United States of America
<b>Typbezeichnung Type designation</b>	MSR57P		
<b>Prüfgrundlagen Codes and standards forming the basis of testing</b>	IEC 61800-5-2:2007 EN 62061:2005 EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009 EN 61508, parts 1-7:2001 EN 50178:1997 EN 60204:2006 + A1:2009 (as far as applicable) EN ISO 13850:2008 (as far as applicable)		
<b>Bestimmungsgemäße Verwendung Intended application</b>	Die Geräte erfüllen in Abhängigkeit von der Konfiguration und Parameterisierung die Anforderungen der Prüfgrundlagen (Kat. 4 / PL e nach EN ISO 13849-1, SIL CL 3 nach EN 62061 / EN 61508) und können in Anwendungen bis Kat. 4 / PL e nach EN ISO 13849-1 und SIL 3 nach EN 62061 / EN 61508 eingesetzt werden.  The devices comply with the requirements of the relevant standards (Cat. 4 / PL e acc. to EN ISO 13849-1, SIL CL 3 acc. to EN 62061 / EN 61508) and can be used in applications up to Cat. 4 / PL e acc. to EN ISO 13849-1 and SIL 3 acc. to EN 62061 / EN 61508, depending on the configuration and parameterization.		
<b>Besondere Bedingungen Specific requirements</b>	Die Hinweise in der zugehörigen Installations- und Betriebsanleitung sind zu beachten.  The instructions of the associated Installation and Operating Manual shall be considered.		
Es wird bestätigt, dass das Produkt mit den Anforderungen nach Anhang I der Richtlinien 98/37/EG (gültig bis 28.12.2009) sowie 2006/42/EG (gültig ab 29.12.2009) über Maschinen übereinstimmt. It is confirmed that the product under test complies with the requirements for machines defined in Annex I of the EC Directives 98/37/EC (valid until 2009-12-28) and 2006/42/EC (valid from 2009-12-29).			
Dieses Zertifikat ist gültig ab 29.12.2009 und bis 23.12.2014. This certificate is valid from 2009-12-29 and until 2014-12-23.			



Der Prüfbericht-Nr.: 968/EZ 335.02/09 vom 23.12.2009 ist Bestandteil dieses Zertifikates.

Der Inhaber eines für den Prüfgegenstand gültigen Genehmigungs-Ausweises ist berechtigt, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmenden Erzeugnisse mit dem abgebildeten Prüfzeichen zu versehen.

The test report-no.: 968/EZ 335.02/09 dated 2009-12-23 is an integral part of this certificate.

The holder of a valid licence certificate for the product tested is authorized to affix the test mark shown opposite to products, which are identical with the product tested.



Berlin, 2009-12-23

Certification body for machinery, NB 0035

Dipl.-Ing. Eberhard Frejno