



TÜVRheinland®

ZERTIFIKAT
CERTIFICATE

EC Type-Examination Certificate

Reg.-Nr./No.: 01/205/5177/11

Prüfgegenstand Product tested	Zweihand Überwachungsrelais 2-hand Monitoring Safety Relays	Zertifikatsinhaber Certificate holder	Rockwell Automation, Inc. 1201 South Second Street Milwaukee, WI 53204 USA
Typbezeichnung Type designation	F125, MSR125H/HP	Hersteller Manufacturer	Rockwell Automation Germany GmbH & Co. KG Westring 222 42329 Wuppertal Germany
Prüfgrundlagen Codes and standards forming the basis of testing	EN 574:1996 + A1:2008 EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009 EN 62061:2005 (Annex E) EN 60947-5-1:2004 + A1:2009		
Bestimmungsgemäße Verwendung Intended application	Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Prüfgrundlagen (Typ IIIC nach EN 574, Kat. 4 / PL e nach EN ISO 13849-1) und können in Anwendungen bis Kat. 4 / PL e nach EN ISO 13849-1 und SIL 3 nach EN 62061 / IEC 61508 eingesetzt werden. The devices comply with the requirements of the relevant standards (Type IIIC acc. to EN 574, Cat. 4 / PL e acc. to EN ISO 13849-1) and can be used in applications up to Cat. 4 / PL e acc. to EN ISO 13849-1 and SIL 3 acc. to EN 62061 / IEC 61508.		
Besondere Bedingungen Specific requirements	Die Hinweise in der zugehörigen Installations- und Betriebsanleitung sind zu beachten. The instructions of the associated Installation and Operating Manual shall be considered.		
Es wird bestätigt, dass der Prüfgegenstand mit den Anforderungen nach Anhang I der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen übereinstimmt. It is confirmed, that the product under test complies with the requirements for machines defined in Annex I of the EC Directive 2006/42/EC.			
Dieses Zertifikat ist gültig bis 18.11.2016. This certificate is valid until 2016-11-18.			




Der Prüfbericht-Nr.: 968/EZ 526.00/11 vom 18.11.2011 ist Bestandteil dieses Zertifikates.

Der Inhaber eines für den Prüfgegenstand gültigen Genehmigungs-Ausweises ist berechtigt, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmenden Erzeugnisse mit dem abgebildeten Prüfzeichen zu versehen.

The test report-no.: 968/EZ 526.00/11 dated 2011-11-18 is an integral part of this certificate.

The holder of a valid licence certificate for the product tested is authorized to affix the test mark shown opposite to products, which are identical with the product tested.



Berlin, 2011-11-18

Certification Body for Machinery, NB 0035

Dipl.-Ing. Eberhard Frejno