



Cumplimiento del Boletín 160-P2 y 160-P3 con los Estándares CE

Referencia

- Publicación 0160-5.28ML editada en septiembre de 1999
- Publicación 0160-5.29ML editada en septiembre de 1999

Asunto

Las normas pertinentes al cumplimiento con estándares CE exigen el control de emisiones radiadas (IEM).

Resultado

Sin supresión, los cables 160-CX utilizados con el 160-P2 (Terminal de Operador Remoto) y el 160-P3 (Terminal de Programación y Carga/Descarga) excederán los estándares CE.

Remedio

Añadir un aislador de ferrita a los cables 160-CX en la extremidad del cable conectada al variador.

Utilice Fair-Rite, número de parte 0431164181 o su equivalente, con una vuelta completa según se muestra.

