



# Bulletin 140G M框架斷路器：移轉方案

本文件提供從Bulletin 140U M架轉移至140G M框架斷路器所需的相關資訊。全新140G系列產品是專為模組化架構而設計，不但配件齊全且通過國際認證，並能提高啓斷額定值。若需要其他支援服務，請洽詢當地經銷商或洛克威爾自動化銷售代表。

Bulletin 140U-M		Bulletin 140G-M	
			
額定值：300 A – 800 A		額定值：600 A – 800 A	
NEMA認證		國際認證（NEMA、UL、IEC、CSA與CCC）	
-		符合RoHS標準	
啓斷額定值最高達65 kA（480 V）		啓斷額定值最高達100 kA（480 V）	
原廠安裝配件種類有限		原廠安裝配件種類齊全	
-		4極選項	
-		可遠端馬達操作	
-		具備可現場安裝配件	
-		通訊選項（供未來擴充使用）	

140U-M最大啓斷額定值（kA）	VAC	140G-M啓斷額定值（kA）
100	240	200
65	480	100
35	600	42

請注意，以上啓斷額定值是以480 V時的為基準。若需要更多相關資訊，請造訪www.ab.com，取得產品選型指南。



您可以在下列網頁中找到更多關於移轉作業的實用資源：  
<http://ab.rockwellautomation.com/Circuit-and-Load-Protection>  
 或是使用您的行動裝置直接掃描左邊的QR碼！

- 配置移轉工具
- 產品選型指南
- ProposalWorks
- 互動式斷路模擬器

