



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2005010307163529

## 委托人名称、地址

Rockwell Automation, Inc.  
1201 South Second Street, Milwaukee WI 53204, USA

## 生产者(制造商)名称、地址

Rockwell Automation, Inc.  
1201 South Second Street, Milwaukee WI 53204, USA

## 生产企业名称、地址

Rockwell Automation AG  
Buchserstrasse 7, 5001 Aarau, Switzerland

## 产品名称和系列、规格、型号

断路器

140M-F..., KT. 7-45H... Ue: AC415V, 690V; 过电流脱扣器: 热磁式; In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 45A; Ics, Icu: 见附件; 使用类别: A; 极数: 3极脱扣级别: 10 辅助触头: Front  
Mounting: AC-15: AC24V/4A, AC120V/3A, AC240V/1.5A; DC-13: DC24V/2A, DC120V/0.5A, DC240V/0.25A; Right-side Mounting: AC-15: AC24V/6A, AC120V/5A, AC240V/3A, AC415V/2A, AC690V/0.7A; DC-13: DC24V/2A, DC120V/0.5A, DC240V/0.25A, DC415V/0.15A

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008, GB 14048.4-2003

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2010年12月31日

有效期至: 2015年12月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2005年10月27日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0345604



# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2005010307163529

纸号: 345604

Rated Operational current $I_e$ [A]	Thermal release Adjustment range [A]	Switching of 3 phase AC motors, AC-3 at 415VAC and 690VAC		$I_{cu}$	$I_{cs}$	Part Number (Allen Bradley)	Part Number (Sprecher+Schuh)
		3 phase [KW] (50Hz)		415V/690V			
		415 V	690 V	[KA]	[KA]		
<b>140M-F8E Size 3, High break PLUS</b>							
10	6.3...10	4.0	7.5	100/10	50/10	140M-F8E-C10	KTA7-45H-10A
16	10...16	7.5	13	100/10	50/10	140M-F8E-C16	KTA7-45H-16A
20	14.5...20	10	17	100/10	50/10	140M-F8E-C20	KTA7-45H-20A
25	18...25	11	22	100/10	50/10	140M-F8E-C25	KTA7-45H-25A
32	23...32	15	30	65/10	50/6	140M-F8E-C32	KTA7-45H-32A
45	32...45	22	40	65/10	50/6	140M-F8E-C45	KTA7-45H-45A
<b>140M-F8N Size 3 (KTB7), High break PLUS</b>							
25	25	11	22	100/10	50/10	140M-F8N-C25	KTB7-45H-25A
32	32	15	30	65/10	50/6	140M-F8N-C32	KTB7-45H-32A
45	45	22	40	65/10	50/6	140M-F8N-C45	KTB7-45H-45A
<b>140M-F8T Size 3 (KTC7), High break PLUS</b>							
25	18...25	11	22	65/10	50/6	140M-F8T-C25	KTC7-45H-25A
32	23...32	15	30	65/10	50/6	140M-F8T-C45	KTC7-45H-32A

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

