

中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2008010304276114

申请人名称及地址

罗克韦尔自动化
美国威斯康星州密尔沃基市南二街1201号

商标: ALLEN-BRADLEY; SPRECHER+SCHUH

制造商名称及地址

罗克韦尔自动化
美国威斯康星州密尔沃基市南二街1201号

生产企业名称及地址

Rockwell Automation Ltd, Aarau, Switzerland
Buchserstrasse 7, 5001 Aarau, Switzerland

产品名称和系列、规格、型号

接触器及附件

参数详见附录

产品标准和技术要求

GB14048.4-2003

上述产品符合强制性产品认证实施规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2008年05月15日


本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



主任:

李怀林

中国质量认证中心



中国·北京·南四环西路188号9区 100070
网址: www.cqc.com.cn

A 0422919



中国国家强制性产品认证证书

附录:

共 2 页, 第 1 页

证书编号: 2008010304276114

纸号: 422919

100-C..., Auxiliary contacts: 100-

100-C...

Ue/Ie: AC-1: 690V/65A;

AC-3: 230V/240V/35A, 400V/415V/30A, 500V/25A, 690V/18A;

100-C...

Ue: AC-1: 690V/65A;

AC-3: 230V/240V/38A, 400V/415V/37A, 500V/30A, 690V/21A;

Ith: 65A

Us: 12V50Hz; 12V60Hz; 24V50Hz; 24V60Hz; 24V50/60Hz; 32V50/36V60Hz; 36V50Hz; 42V50/48V60Hz;

48V50Hz; 48V50/60Hz; 60V50/60Hz; 80V50/60Hz; 100V50/100...110/60Hz; 110V50/120V60Hz;

110V50/60Hz; 115V50/127V60Hz; 120V50Hz; 127V50Hz; 200V50/200...220V60Hz;

200...220V50/208...240V60Hz; 200-230V50/60Hz; 208V60Hz; 220-230V50/260V60Hz; 230V50/60Hz;

230...240V50Hz; 240V50/277V60Hz; 220V50/240V60Hz; 240V50/60Hz; 277V50/60Hz; 347V60Hz; 380V60Hz;

380-400V50/440V60Hz; 400-415V50Hz; 400V50/60Hz; 415V50/60Hz; 415V50/480V60Hz; 440V50/60Hz;

440V50/480V60Hz; 500V50Hz; 550V50/600V60Hz; 3P;

辅助触头

前部 100-...

Ith: 10A;

AC-15: Ue: 24/42/48/120/230/240/400/415/500/690V; Ie: 6/6/6/5.5/5/3/3/1.6/1A;

DC-12: Ue: 24/48/110/220/440V; Ie: 12/9/3.5/0.55/0.2A;

DC-13: Ue: 24/48/125/220/440V; Ie: 5/3/1.2/0.6/0.15A;

DC-14: Ue: 24/48/110/220/440V; Ie: 9/5/2/0.4/0.16A;

边部 100-...

Ith: 10A;

AC-15: Ue: 24/42/48/120/230/240/400/415/500/690V; Ie: 6/6/6/5.5/5/3/3/1.6/1A;

DC-12: Ue: 24/48/110/220/440V; Ie: 6/3.2/0.45/0.18/0.1A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。




主任:

李怀林

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

网址: www.cqc.com.cn





中国国家强制性产品认证证书

附录:

共 2 页, 第 2 页

证书编号: 2008010304276114

纸号: 422919

DC-13: Ue: 24/48/125/220/440V; Ie: 5/3/1.2/0.6/0.5A;

DC-14: Ue: 24/48/110/220/440V; Ie: 2/1.6/0.3/0.12/0.05A


注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

李怀林

中国质量认证中心



中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

网址: www.cqc.com.cn

Allen-Bradley Replacements