



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2008010307280128

委托人名称、地址

罗克韦尔自动化有限公司
美国威斯康星州密尔沃基市南二街1201号

生产者(制造商)名称、地址

生产企业名称、地址

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

140UE-L3, 140UE-L5, 140UE-L7 参数详见附录

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2011年02月16日

有效期至: 2015年03月01日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2008年06月18日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2008010307280128

纸号: 357693

140UE-L3,140UE-L5,140UE-L7

热磁式:Ue:AC240V/415V/690V;DC250V;

In:250A,300A,320A,350A,400A,500A,600A,630A;

电子式:Ue:AC240V/415V/690V;In:250A,400A,600A,630A;

140UE-L3:AC240V:Ics:65kA;Icu:65kA;AC415V:Ics:35kA;Icu:35kA;

AC690V:Ics:6kA;Icu:12kA;DC250V(仅热磁式):Ics:22kA;Icu:22kA;

140UE-L5:AC240V:Ics:85kA;Icu:85kA;AC415V:Ics:50kA;Icu:50kA;

AC690V:Ics:10kA;Icu:20kA;DC250V(仅热磁式):Ics:22kA;Icu:22kA;

140UE-L7:AC240V:Ics:100kA;Icu:100kA;AC415V:Ics:70kA;Icu:70kA;

AC690V:Ics:13kA;Icu:25kA;DC250V(仅热磁式):Ics:42kA;Icu:42kA;

过电流脱扣器类型:热磁式,电子式;使用类别:A类;3P,4P

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

