



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2008010307282409

委托人名称、地址

罗克韦尔自动化有限公司
美国威斯康星州密尔沃基市南二街1201号

生产者(制造商)名称、地址

生产企业名称、地址

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

140UE-J2, 140UE-J4, 140UE-J7, 140M-J8 型号参数详见附录

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2011年05月13日

有效期至: 2015年04月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2008年06月30日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2008010307282409

纸号: 401620

140UE-J2,140UE-J4,140UE-J7,140M-J8

Ue:AC240V/415V/690V;DC250V(仅热磁式);

In:70A,80A,90A,100A,110A,125A,150A,160A,175A,200A,225A,

250A(热磁式);50A,100A,160A,250A(电子式);

140UE-J2:AC240V:Ics=Icu:65kA;AC415V:Ics=Icu:25kA;

AC690V:Ics:6kA;Icu:12kA;DC250V:Ics=Icu:10kA;

140UE-J4:AC240V:Ics=Icu:85kA;AC415V:Ics=Icu:40kA;

AC690V:Ics:6kA;Icu:12kA;DC250V:Ics=Icu:22kA;

140UE-J7:AC240V:Ics=Icu:100kA;AC415V:Ics:53kA;Icu:70kA;

AC690V:Ics:7kA;Icu:14kA;DC250V:Ics=Icu:22kA;

140M-J8:AC240V:Ics=Icu:100kA;AC415V:Ics:53kA;Icu:70kA;

AC690V:Ics:7kA;Icu:14kA;DC250V:Ics=Icu:22kA;

过电流脱扣器类型:热磁式,电子式;使用类别:A 类;

3P,4P(140UE-J2,140UE-J4,140UE-J7);3P(140M-J8)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

