



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010302393686

## 委托人名称、地址

罗克韦尔自动化  
1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA

## 生产者(制造商)名称、地址

罗克韦尔自动化  
1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA

## 生产企业名称、地址

Rockwell Automation SP Z O O  
UL. ROZDZIENSKA 49, 40-382 KATOWICE, POLAND

## 产品名称和系列、规格、型号

隔离开关  
194E-...25...;194E-...32... 参数详见附件

## 产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2010年02月26日      有效期至: 2015年02月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心



中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

Allen-Bradley Replacements

Q 0204467



# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

Appendix:

证书编号: 2010010302393686

第 1 页 共 1 页

Page 1 of 1

纸号: 204467

194E-...25...

Ui: 690V; Ith: 40A;

AC-1, AC-21A: Ue: 690V, Ie: 25A;

AC-23A:Ue:230V,Ie:27A;Ue:400V,Ie:22A;Ue:690V,Ie:12.8A;

AC-3:Ue:230V,Ie:20A;Ue:400V,Ie:15.5A;Ue:690V,Ie:8.9A;

194E-...32...

Ui: 690V; Ith: 50A;

AC-1, AC-21A: Ue: 690V, Ie: 32A;

AC-23A:Ue:230V,Ie:27A;Ue:400V,Ie:29A;Ue:690V,Ie:17A;

AC-3:Ue:230V,Ie:27A;Ue:400V,Ie:22A;Ue:690V,Ie:12.8A;

Icw:900A; 额定限制短路电流:20kA;

使用类别:AC-21A、AC-23A、AC-1、AC-3;极数:3P-8P;

辅助触头:使用类别:AC-15: Ue: AC120V, Ie: 6A; Ue: AC240V, Ie: 3A;

Ue:AC380V,Ie:1.9A;Ue:AC480V,Ie:1.5A;Ue:AC500V,Ie:1.4A;Ue:AC600V,Ie:1.2A;

使用类别:DC-13:Ue:DC125V,Ie:0.55A;Ue:DC250V,Ie:0.27A;Ue:DC400V,Ie:0.15A;

Ue: DC500V, Ie: 0.13A; Ue: DC600V, Ie: 0.1A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

