



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2011010307462552

委托人名称、地址

罗克韦尔自动化有限公司
美国威斯康星州密尔沃基市南二街1201号

生产者(制造商)名称、地址

生产企业名称、地址

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

140U-H1, 140U-H2, 140U-H3, 140U-H6
Ue: AC240V/AC415V/DC250V; In: 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 35A, 40A, 45A, 50A, 60A, 63A, 70A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 使用类别: A类; 140U-H1: Ics=Icu: 25kA/18kA/10kA; 140U-H2: Ics=Icu: 35kA/25kA/10kA; 140U-H3: Ics: 43kA/30kA/35kA; Icu: 85kA/40kA/35kA; 140U-H6: Ics: 50kA/35kA/42kA; Icu: 100kA/70kA/42kA; 3P, 4P

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2011年03月07日

有效期至: 2015年07月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

