



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2011010307462554

## 委托人名称、地址

罗克韦尔自动化有限公司  
美国威斯康星州密尔沃基市南二街1201号

## 生产者(制造商)名称、地址

## 生产企业名称、地址

## 产品名称和系列、规格、型号

### 塑料外壳式断路器

140U-R0, 140U-R6 Ue: AC240V; AC415V; AC690V;  
In: 800A, 1000A, 1200A, 1250A, 1400A, 1500A, 1600A, 2000A, 2500A; 过电流脱扣器类型:  
电子式; 使用类别: A类; 140U-R6: AC240V: Ics: 100kA, Icu: 135kA; AC415V: Ics: 50kA,  
Icu: 70kA; AC690V: Ics: 13kA, Icu: 25kA; 140U-  
R0: AC240V: Ics: 100kA, Icu: 200kA; AC415V: Ics: 50kA,  
Icu: 100kA; AC690V: Ics: 18kA, Icu: 35kA; 3P, 4P

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2011年03月07日

有效期至: 2015年07月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

