



Allen-Bradley

Bulletin 817 / Installation instructions

Attention: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing.

Bulletin 817 / Montageanleitung

Achtung: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Unfälle zu vermeiden.

Bulletin 817 / Instructions de montage

Attention: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur pour éviter toutes décharges.

Bulletin 817 / Istruzioni per il montaggio

Attenzione: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione.


Bulletin 817 / Instrucciones de montaje

Atencion: Desconéctese de la corriente eléctrica, antes de la instalación o del servicio, a fin de impedir sacudidas eléctricas.

Bulletin 817-E.



r1 and r2 are not available on the 817-E1
r1 und r2 sind im 817-E1 nicht vorhanden
r1 et r2 ne se trouvent pas dans le 817-E1
r1 e r2 non esistono nel 817-E1
r1 y r2 no existen en el 817-E1




Allen-Bradley Drives

Terminal and block circuit diagram of Bulletin 817
 Anschlussplan und Blockschaltbild Bulletin 817
 Plan de raccordement et schéma bloc du Bulletin 817
 Schema di raccordo e schema elettrico a blocchi Bulletin 817
 Plano de conexiones y esquema de conexiones de bloque Bulletin 817



Allen-Bradley





An application example
 Starter K1 and F1
 with additional
 Bulletin 817

Applikationsbeispiel
 Starter K1 und F1 mit
 zusätzlichem Bulletin 817

Exemplé d'application
 Starter K1 et F1 avec
 Bulletin 817
 supplémentaire

Esempio d'applicazione
 Starter K1 e F1 con
 Bulletin 817
 supplementare

Ejemplode aplicación
 Arrancador K1 y F1 con
 Bulletin 817 adicional



Legend

- K1 Contactor
- F1 Thermal overload relay
- F2 Thermistor protection relay Bulletin 817
- S1 ON button
- S0 OFF button
- S2 Remote reset button
- Us Supply voltage
- H1 Signal lamp "Contactor ON"
- H2 Signal lamp Bulletin 817 "tripped"
- B1 Thermistor in protected object

Legende

- K1 Schütz
- F1 Thermorelais
- F2 Thermistor-Schutzrelais Bulletin 817
- S1 EIN-Taste
- S0 AUS-Taste
- S2 Fernrückstell-Taste
- Us Steuerspannung
- H1 Signallampe "Schütz EIN"
- H2 Signallampe Bulletin 817 "ausgelöst"
- B1 Thermistor in geschütztem Motor

Légende

- K1 Contacteur
- F1 Relais thermique
- F2 Relais de protection à thermistor Bulletin 817
- S1 Touche "EN"
- S0 Touche "HORS"
- S2 Touche de réarmement à distance
- Us Tension de commande
- H1 Voyant "Contacteur EN"
- H2 Voyant Bulletin 817 "déclenché"
- B1 Thermistor dans le moteur protégé

Leggenda

- K1 Contattore
- F1 Termorelè
- F2 Relè di protezione a thermistor Bulletin 817
- S1 Tasto INSERIMENTO
- S0 Tasto DISINSERIMENTO
- S2 Tasto di azzeramento a distanza
- Us Sovratensione
- H1 Spia luminosa "Contattore INSERITO"
- H2 Spia luminosa Bulletin 817 "attivato"
- B1 Thermistor nel motore protetto

Leyenda

- K1 Contactor
- F1 Relé térmico
- F2 Relé de protección por termistores Bulletin 817
- S1 Tecla CERRAR
- S0 Tecla ABRIR
- S2 Tecla de reposición a distancia
- Us Tensión de mando
- H1 Lámpara de señalización "Contactor CERRADO"
- H2 Lámpara de señalización Bulletin 817 "apagada"
- B1 Thermistor en motor protegido

- ② For automatic reset with 817-E2 connect r1-r2
- ② Für automatische Rückstellung mit 817-E2 r1-r2 verbinden
- ② Relier r1 et r2 pour le réarmement automatique avec le 817-E2

- ② Per l'azzeramento automatico, collegare con 817-E2 r1-r2
- ② Para la reposición automática con 817-E2 conectar r1-r2